



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1、本证书可代表型号:

ZDMS0.8/20S-LZII-Ex 220AC 压力: 0.8MPa 流量: 20L/s、
 ZDMS0.8/40S-LZII-Ex 220AC 压力: 0.8MPa 流量: 40L/s、
 ZDMS0.8/50S-LZII-Ex 220AC 压力: 0.8MPa 流量: 50L/s、
 ZDMS0.9/30S-LZII-Ex 220AC 压力: 0.9MPa 流量: 30L/s、
 ZDMS1.0/60S-LZII-Ex 220AC 压力: 1.0MPa 流量: 60L/s、
 ZDMS1.1/70S-LZII-Ex 220AC 压力: 1.1MPa 流量: 70L/s、
 ZDMS1.1/80S-LZII-Ex 220AC 压力: 1.1MPa 流量: 80L/s、
 ZDMS0.8/20P-LZII-Ex 220AC 压力: 0.8MPa 流量: 20L/s、
 ZDMS0.8/40P-LZII-Ex 220AC 压力: 0.8MPa 流量: 40L/s、
 ZDMS0.8/50P-LZII-Ex 220AC 压力: 0.8MPa 流量: 50L/s、
 ZDMS0.9/30P-LZII-Ex 220AC 压力: 0.9MPa 流量: 30L/s、
 ZDMS1.0/60P-LZII-Ex 220AC 压力: 1.0MPa 流量: 60L/s、
 ZDMS1.1/70P-LZII-Ex 220AC 压力: 1.1MPa 流量: 70L/s、
 ZDMS1.1/80P-LZII-Ex 220AC 压力: 1.1MPa 流量: 80L/s。
 电压: 220AC。

2、本产品配用已取得防爆合格证的防爆电气产品为:

| 序号 | 产品名称 | 型号、规格 | 防爆标志 | 防护等级 | 数量 |
|----|---------|-------------------------------|-------------------|------|----|
| 1 | 隔爆型直流电机 | HS/ZB-1807/QM 24VDC 60W | Ex d IIC T4 Gb | IP65 | 2 |
| 2 | 隔爆型推杆电机 | HS/ZB-1807/TG 24VDC 25W | Ex d IIC T4 Gb | IP65 | 1 |
| 3 | 防爆探测器 | BTCQ (Y) -I 220VAC/24VDC | Ex d IIC T6 Gb | IP65 | 1 |
| 4 | 防爆控制箱 | BXKZ (F) -I 220VAC 10A | Ex d IIB T6 Gb | IP65 | 1 |

3、配用防爆电气产品的选型安装应符合 GB/T3836.15-2017 标准要求,使用时严格按照原制造单位的使用说明书和防爆合格证的要求使用。

中心主任

颁发日期

2020年05月27日

本证有效期

2020年05月27日至2025年05月26日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 河南联纵消防科技有限公司
(郑州高新区莲花街316号6号楼602号)

产品名称 防爆自动跟踪定位射流灭火装置

型号规格 ZDMS1.1/80S-LZII-Ex 220AC 压力: 1.1MPa 流量: 80L/s

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/LZ 01-2020

总装图号 ZDMS.00.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T3836.15-2017《爆炸性环境 第15部分:电气装置的设计、选型和安装》

记事:

见附页

中心主任

颁发日期 2020年05月27日

本证有效期 2020年05月27日至2025年05月26日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com

